



Świebodzin, dnia 02 września 2020r.

HK. 530.W.30.1.2020

DECYZJA HK- 74./216/2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 104, 108 oraz 155 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania wody: sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.01610.2020 z dnia 02 września 2020r., opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego - woda podawana do sieci, **pobrana w dniu 31 sierpnia 2020r. w Stacji Uzdatniania Wody Toporów, pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów.**

STWIERDZA

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów**

NAKAZUJE

**podmiotowi: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1,
66-220 Łagów**

**w związku z brakiem przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego w Toporowie dostarczającego wodę
dla miejscowości: Toporów.**

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny Toporów zgodnie z wymaganiami określonymi w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm).
2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu publicznego Toporów odpowiadającą wymaganiom ww. rozporządzenia. W przypadku korzystania z wody dostarczanej cysterną, wodę z cysterny można używać do spożycia wyłącznie po przegotowaniu – informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.
3. Poinformować mieszkańców korzystających z wody pochodzącej z wodociągu Toporów o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia i celów gospodarczych - woda może być używana wyłącznie do splukiwania urządzeń sanitarnych.

4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie o działaniach naprawczych (termin i zakres ich realizacji) oraz przedstawić wyniki badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.
5. Do czasu przedstawienia sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świebodzinie, obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-4.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w pkt.1-3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wyniki sprawozdania nr DL.OBS.9051.01610.2020 z dnia 02 września 2020r., opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp z badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej w dniu 31 sierpnia 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów dostarczającego wodę dla miejscowości: Toporów, wykazały, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom zawartym w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm), z uwagi na obecność **bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody))** w wodzie podawanej do sieci (SUW Toporów).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Bakterie grupy coli uznane są za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny do oceny jakości wody do spożycia przez ludzi i nie powinny występować w wodzie dostarczanej odbiorcom. Stwierdzenie ich obecności w punkcie poboru w SUW Toporów może sugerować zanieczyszczenie wody w całej sieci wodociągowej. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt.4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm. „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: **brak przydatności wody do spożycia.**

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jakie stwarza wykorzystywanie wody, zanieczyszczonej bakteriami grupy coli, do picia lub do przygotowywania posiłków oraz kontakt z nią podczas mycia lub kąpania się nakazano administratorowi wodociągu: na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Należy poinformować konsumentów o braku przydatności wody, pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów, do spożycia oraz do celów gospodarczych. Można używać jej wyłącznie tam gdzie nie ma styczności z rękoma i innymi częściami ciała np. splukiwanie sanitariatów. Zapewnić mieszkańcom miejscowości Toporów wodę przeznaczoną do spożycia oraz celów gospodarczych w odpowiedniej ilości i jakości. Podjąć działania

naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Toporów do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym.

O sposobie wykonania poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Prawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świebodzinie decyzja w tym względzie podlega rygorowi natychmiastowemu wykonaniu.

Nakaz będzie obowiązywał do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świebodzinie.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie art. 108 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności, pkt 1,2,3 zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnione.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 130 § 3 Kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie**
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.