



**KOMUNIKAT**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie**  
**z dnia 02 września 2020 roku**  
**w sprawie braku przydatności wody do spożycia**  
**z wodociągu publicznego w m. Czyste (gm. Łagów)**  
**zaopatrującego miejscowość: Czyste**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE**,  
na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje,  
iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 2294 ze zm.) pod względem bakteriologicznym.

W związku z powyższym należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła  
zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia  
jakości wody do obowiązujących wymagań.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Świebodzinie  
*mgr Arleta Miskiewicz*

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*