

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 02 września 2020 r.

HK. 530.W.31.1.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gronowie
Gronów 1
66-220 Łągów

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 249/2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE
na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody NR: DL.OBS.9051.01611.2020 z dnia 02września 2020r., opracowanym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego pobranej z wodociągu publicznego w miejscowości Czyste - **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku z obecnością w próbce wody bakterii grupy coli w ilości 7 jtk/100ml) oraz enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100 ml (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 w 100 ml wody) w wodzie podawanej do sieci pobranej w SUW Czyste.**

W związku z powyższym zobowiązuję Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z ujęcia wody w miejscowości Czyste – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach nadzoru sanitarnego, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zobowiązuję Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informuję również, że w przypadku dostarczania wody cysterną – napełniamy ją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tylko i wyłącznie ze źródła wskazanego przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. **Woda z cysterny przeznaczona do spożycia przez**

ludzi może być używana wyłącznie po przygotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Ujęcie wody w miejscowości Czyste dostarcza wodę dla 43 mieszkańców miejscowości Czyste, a dobowa produkcja wody wynosi ok. 3,3 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.