



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 08 października 2020r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 22/2020

godz.14:30 , dnia 08-10-2020r.

Sporządził: Rafał Malinowski, tel. kontaktowy 683820747, tel. alarmowy 660452931

1. KATEGORIA ZDARZENIA/ZAGROŻENIA:

Zagrożenie dla zdrowia ludzi wynikające ze stwierdzenia zanieczyszczenia wody
 przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. OPIS ZDARZENIA/ ZAGROŻENIA

<p>Przebieg (opis) Zdarzenia/zagrożenia – miejsce i czas</p>	<p>W dniu 07 października 2020r. PPIS w Świebodzinie w związku z przeprowadzonym nadzorem sanitarnym otrzymał od Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.01873.2020 z dnia 07 października 2020r. dot. próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 05 października 2020r. z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna – woda z sieci – punkt czerpalny znajdujący się w budynku mieszkalnym w m. Buczyna, które wykazało obecność bakterii grupy coli w pobranej próbce tj.: 135 jtk/100ml, (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 w 100 ml wody).</p>
<p>Przyczyny zdarzenia – charakter i zasięg</p>	<p>Wodociąg publiczny w miejscowości Buczyna dostarcza wodę dla około 327 mieszkańców miejscowości Buczyna, a dobową produkcję wody wynosi ok. 25,13 m³/dobę. W chwili obecnej zastępca kierownika zakładu jest w trakcie ustalania prawdopodobnej przyczyny skażenia wody.</p>
<p>Podjęte działania – użyte siły i środki</p>	<p>PPIS niezwłocznie wydał ocenę jakości oraz decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu oraz zobowiązał administratora tego wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody oraz zastosowania awaryjnego sposobu zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do spożycia. Nakazał natychmiastowo poinformować mieszkańców miejscowości Buczyna o braku przydatności wody do spożycia. Zostały rozwieszone komunikaty o braku przydatności wody do celów spożywczych oraz celów gospodarczych. W dniu 08 października 2020r. w miejscowości Buczyna i o godzinie 14:00 została postawiona cysterna z wodą, która może być przeznaczona do spożycia tylko po przygotowaniu. Ustalono że woda z cysterny do badania zostanie</p>

	<p>pobrana 09 października 2020r. Harmonogram podstawiania cysterny: 08 października 2020r od godziny 14:00 do 17:00 w m. Buczyzna przystanek PKS przy wjeździe do miejscowości i placu zabaw; miejscowość Zagaje od godziny 18:00 do 20:00 przystanek PKS . 09 października 2020r. od godziny 08:00 do 09:00 i od godziny 14:00 do 17:00 w m. Buczyzna przystanek PKS przy wjeździe do miejscowości i placu zabaw; miejscowość Zagaje od godziny 11:00 do 13:00 oraz od godziny 18:00 do 20:00 przystanek PKS .</p>
<p>Przewidywany rozwój wydarzeń – ocena sytuacji, zamiar działań</p>	<p>W dniu 08 października 2020r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych, pobrano próbki wody do badań mikrobiologicznych z wodociągu w m. Buczyzna. Dalsze działania uzależnione będą od wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek.</p>
<p>Wnioski i rekomendacje (uwagi)</p>	<p>Sytuacja w zakresie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyzna będzie monitorowana przez PPIS.</p>

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 w Świebodzynie**

mgr Arleta Miskiewicz

(Stanowisko imię i nazwisko osoby podpisującej)